

- **Betonminőségek**
új alaptestek, alapköpenyezés:
C30/37-16-XD2-F2
vasalatlán alaptest:
C30/37-32-XD2-F2
vasalt aljtast: C30/37-16-XD2-F2
vasbeton, zsalukó falak, lépcső:
C16/20-16-X0-F2
fedmények: C25/30-16-X0-F2
- **Betonfedés**
általános helyek: 20 mm
alapozásnál: 40 mm
- **Betonacél:** B500B
- **Toldási hossz:** 40d
- **Acélszerkezetek**
szerkezeti acél: S235JR
kötőelemek: S.8
felületvédelem:
kétcséri alapozással cinkromozott
alappozóval, K0-K1 tisztasági
minőségű felemelőn, ill. az építész
tervek szerinti felületmozialis

- A méretek a helyszínen pontosítandók.
- A szerkezeti elemek tervezett helyét a helyszíni adottságok alapján módosítani kell.
- A szerkezeti elemek (betonvasak, acélcsigák) geometriáját a helyszíni geometriához kell igazítani.
- Az elővártatott kiváltók felfekvésit az alkalmazási útmutató szerint.
- Az átláthatóság érdekében a lépcsőterveken csak lépcső és a kapcsolódó födém vasait, a falterveken pedig a falak vasalását ábrázoljuk.
- Az újonnan készülő vasbeton falak alapjainak vasalását a faltervnek ábrázoljuk.
- Az alapmegtervezéstől valamennyi, az alaprajzot ábrázoló helyen a részletekkel bemutatott jellemző csomópontok szerint kell készíteni
- A különböző tervlapok együtt kezelendők!

