

**Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat
Alpolgármestere**

**Előterjesztés
a Képviselő-testület részére
a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
hálózatfejlesztési kivitelezési munkákra vonatkozó támogatásáról**

I. Tartalmi összefoglaló

2015-ben épült ki az Óhegy parkban a rendezvények energiaellátásának a biztosítására egy rendezvényszekrény. A 2024. május 1-jei rendezvényt követően a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Kőrösi Kft.) ügyvezetője, Györffy László Attila jelezte, hogy a rendezvény méretének növekedése miatt nagyobb energiaigény lépett fel, amit aggregátorokkal pótolnak, amelynek azonban többlet üzemanyagigénye és komoly zajhatása van. Az ügyvezető tájékoztatása szerint a nagyobb rendezvényeknél általában szükség van aggregátor bevonására.

A rendezvényszekrény kivitelezőjével történt egyeztetés szerint a rendszer maximum 3x160A terhelést bír el, a Kőrösi Kft. ügyvezetőjének tájékoztatása szerint azonban a nagyobb rendezvények energiaigénye minimum 3x250A.

A Kőrösi Kft. által 2025. február 28-án beszerzett műszaki gazdasági tájékoztató szerint a hálózatfejlesztés (3x300A) várható teljes költsége 2 404 110 Ft.

Az Óhegy park áramellátásának a bővítésére Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2024. évi költségvetési beszámolójáról, zárszámadásáról és pénzmaradványáról szóló 10/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelet 16. melléklet 29. során (Kőrösi Nonprofit Kft.- Óhegy park áramellátásának bővítése) 2 404 110 Ft felhalmozási célú támogatást biztosított a Kőrösi Kft.-nek, mely 2025. július 4-én átutalásra került a számlájára.

A teljesítménybővítés az ELMŰ Hálózati Kft.-től (a továbbiakban: Szolgáltató) az alábbiak szerint került megrendelésre:

- a) új csatlakozás kiépítése 3x300A terhelhetőséggel a meglévő helyére, vagy
- b) a meglévő csatlakozás mellé 50 méteren belül még egy 3x160A terhelhetőségű új vételezési hely telepítése.

A rendezvényszekrény-bővítés 2025. augusztus 22-én elkészült.

A Kőrösi Kft. által kijelölt csatlakozási ponton az áramvételezéshez regisztrált villanyszerelő bevonásával szükséges még az áramváltós mérőhely, a csatlakozó elosztó kiépítése és ezek működéséhez kábelhálózat, ahonnan a megfelelő villamosteljesítmény vételezhető a rendezvényekhez és a jégpályához. A fenti elektromos berendezések és a kiépítés költsége a csatolt árajánlat szerint – amely az előterjesztés 2. melléklete – 12 921 775 Ft.

Javasolom, hogy az árajánlat alapján az Óhegy parki hálózatfejlesztési kivitelezési munkák költségeinek fedezetére az Önkormányzat nyújtson 12 921 775 Ft összegű felhalmozási célú támogatást a Kőrösi Kft.-nek a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 12. melléklet 9. sora (Előre nem tervezett feladatok tartaléka) terhére.

II. Hatásvizsgálat

A beruházással a megfelelő villamosteljesítmény vételezhető a kerületi rendezvényekhez és a jégpályához.


III. A végrehajtás feltételei

A 12 921 775 Ft felhalmozási célú támogatás fedezete a költségvetési rendelet 12. melléklet 9. során (Előre nem tervezett feladatok tartaléka) rendelkezésre áll, és a költségvetési rendelet 9. melléklet 38. sorára (Kőrösi Nonprofit Kft.) átcsoportosítható.

IV. Döntési javaslat


Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az előterjesztés 1. melléklete szerinti határozatot.

Budapest, 2025. október „9.”



Dr. Mátrai Gábor Imre

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



Dr. Szabo Krisztián
jegyző

1. melléklet az előterjesztéshez

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2025. (X. 16.) határozata

a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság hálózatfejlesztési kivitelezési munkákra vonatkozó támogatásáról

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1105 Budapest, Szent László tér 7-14., képviseli: Györffy László Attila ügyvezető) részére 12 921 775 Ft felhalmozási célú támogatást nyújt az Óhegy parki hálózatfejlesztési kivitelezési munkák fedezetére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 12. melléklet 9. sora (Előre nem tervezett feladatok tartaléka) terhére a költségvetési rendelet 9. melléklet 38. sorára (Kőrösi Nonprofit Kft.) történő átcsoportosítással.

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előirányzat-átcsoportosítás végrehajtására, valamint a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő:

azonnal

Feladatkörében érintett:

a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. ügyvezetője

PVV-BITECH**Ipari- Szolgáltató Kft.****1039 Budapest, Szentendrei út 397.**

Tel.: 453-0086 Fax.: 453-0087

Cégjegyzékszám: 01-09-072723

Adószám: 10456055-2-41

2. melléklet az előterjesztéshez

A munka leírása:

Bp. X. ker. Óhegy park teljesítmény bővítés

Villanszerelési munkák - Áramváltós mérőhely, csatlakozó elosztó
és kábelezési munkák

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége	5.677.972	3.643.080
1.3 Építés közvetlen költségei	5.677.972	3.643.080
1.4 Közvetlen önköltség összesen	5.677.972	3.643.080
2.1 Árkockázati fedezet vet.alap	5.677.972	
2.3 Anyagigazgatási ksg. vet.alap	5.677.972	
2.4 Anyagigazgatási költség	6.50%	369.068
2.5 Fedezet vetítési alap 1.4		3.643.080
3.1 Tartalékkeret vetítési alap		9.690.120
3.2 Tartalékkeret	5.00%	484.506
4.1 ÁFA vetítési alap		10.174.626
4.2 Áfa	27.00%	2.747.149
5. A munka ára		12.921.775

PVV-BITECH
Ipari Szolgáltató Kft.
1039 Bp., Szentendrei út 397.
Adószám: 10456055-2-41
12.


Aláírás

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	19-010-1.1.2 (2) Általános teendők, tervezési és előkészítési szakaszban, EON engedélyes terv készítés 1 klt	0	390.000	0	390.000
2	21-011-9.1.1 (18) ÖN Villanyszerelés földmunkája; visszatöltéssel, döngöléssel, I-IV. oszt. talajban, kábelárok földmunkája 0,70 m mélységig, 0,40 m szélességig 135 m	0	8.760	0	1.182.600
3	60-202-9.1 Irányított fúrás készítése betonút alatt, kábelnyomvonal telepítéséhez 12 m	0	36.000	0	432.000
4	21-003-5.1.1.3 (24) ÖN Munkaárok földkiemelésé közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m ² szelvényig, IV. talajosztály 4 m ³	0	19.320	0	77.280
5	21-008-1.1.3 (3) ÖN Döngölés kézi erővel száraz, földnedves IV. fejtési talajosztályban 4 m ³	0	4.680	0	18.720
6	71-001-5.1.1.2-0130615 (239) ÖN Műanyag kábelvédő cső elhelyezése földárókba, cső kívül bordás vagy sima, belül sima fallal, 6 vagy 12 m-es szálaban, DN 90-110 KOPOS KOPODUR többretegű védőcső 6m-es szálaban, DN90, Cikkszám: KD 09090 BC 12 m	2.436	2.160	29.232	25.920
7	71-002-53.5-0337039 (75) Műanyag szigetelésű energiaátviteli ésirányítás-technikai kábel fektetésekézi erővel, kábelárokba vagy kábelcsatornába, keresztelő akadályok alatt, tömeghatár: 1,51-2,50 kg/m E-AYY-J 5x95 RM 0,6/1kV 38 m	5.797	2.400	220.286	91.200

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
8	71-002-53.6-0337043 (76) Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel fektetésekézi erővel, kábelárokba vagy kábelcsatornába, keresztvező akadályok alatt, tömeghatár: 2,51-5,00 kg/m E-AYY-J 5x150 RM 0,6/1kV 115 m	6.845	2.640	787.175	303.600
9	71-002-73.3-0100054 (109) Műanyag szigetelésű energiaátviteli kábel szabadtéri kábelvégekiképzése hőre zsugorodó végelezéssel, keresztmetszet: 4x95-240 mm ² 4 db	9.897	31.920	39.588	127.680
10	71-002-75.2.4-0330240 (126) Kábelcsatlakozás kialakítása, V kengyel csatlakozó saru 30 db	4.883	2.220	146.490	66.600
11	71-002-75.3.4 (130) ÖN Kábelcsatlakozás kialakítása bekötéssel, fázissínről történő leágazáshoz, keresztmetszet: 150-240 mm ² 30 db	169	3.480	5.070	104.400
12	71-002-84-0417011 (162) ÖN Kábeljelző szalag elhelyezése Műanyag kábeljelző szalag, 100x0.2 mm 1,5 100 m	3.757	5.040	5.636	7.560
13	71-009-0 Fogyasztásmérő szekrény áramváltós méréshez 300 A-ig, és mért csatlakozó leágazó szekrény kompletten készre szerelve 1 klts	3.492.380	330.000	3.492.380	330.000
14	71-009-100 CSATÁRI PLAST PVT-K-L 80 FE Földkábel elosztó szekrény, csatlakozó szekrény, kompletten készre szerelve, amely tartalmaz 2db GEWISS Q-DIN Szerelt csatlakozó szekrény 14M IP65 (CSATGW/005) 2db Ipari tápcsatlakozó (Vörös) Falra szerelhető, 3P + N + E, 63A, 400 V, IP44 (raktári szám: 214-4258) 1 klts	725.445	150.000	725.445	150.000

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
15	71-013-4.1.1-0310306 (16) ÖN Földelővezető elhelyezése meglévő földárókba, köracélból, átmérő: 20 mm-ig OBO horganyzott köracél, 10 mm, RD 10, R.sz.: 5021103 2 m	1.044	960	2.088	1.920
16	71-013-5.5.1-0310372 (24) ÖN Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, földelő rúd vagy cső, 4 m hosszúságig OBO keresztföldelő, 3 m hosszú, 50x50 mm, köracél csatlakozóval, R.sz.: 5003040 és 5304105 1 db	34.337	23.160	34.337	23.160
17	71-013-5.8-0310381 (28) ÖN Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, mérési hely kialakítása (vizsgáló összekötő) OBO vizsgáló összekötő, 2 csavaros, 8/10-es köracélhoz, R.sz.: 5315506 1 db	3.674	4.440	3.674	4.440
18	71-013-9-1000000 Első üzembe helyezés előtti villamos szabványossági felülvizsgálat elkészítése, szabványossági minősítő irattal. 1 klt	0	48.000	0	48.000
19	71-050-0 Feszültségmentesítés, áramköri azonosítás 4 szpo	0	12.000	0	48.000
20	71-200-300 Új áramváltós fogyasztásmérő megtáplálásához szükséges átalakítási munkák 1 klt	121.556	150.000	121.556	150.000
21	71-200-400 Egyéb szerelési anyag 1 klt	65.015	60.000	65.015	60.000
Munkanem összesen:				5.677.972	3.643.080