

Tárgy: 1. sz. kiegészítő tájékoztatás

Tisztelt Gazdasági Szereplők!

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat ajánlatkérő által indított „**Budapest X. Szent László tér 29. szám alatti Kőbányai Polgármesteri Hivatalban irodaátalakítások kivitelezési munkái**” tárgyú közbeszerzési eljárásban 2017. március 7. napján érkezett kérdésekre ajánlatkérő az alábbi kiegészítő tájékoztatást adja.

1. kérdés:

A bontással, új falakkal érintett helyiségekben a megmaradó, régi csaphornyos parkettaburkolat olyan mértékben mozog, hogy azt csiszolással, lakkozással nem lehet helyreállítani, felújítani.

Válasz: Olyan helyen, ahol a parketta annyira mozog, hogy a csiszolás nem kivitelezhető, a csiszolás előtt parkettakittel (pl. Artelit FS 415) tömíteni kell a hézagokat, és az esetlegesen kimozgó elemeket vissza kell ragasztani.

2. kérdés

A parketta mérete nagyobb, mint a falvastagság, ezért az elbontandó falak helyének parketta javítása nem megoldható.

Válasz: Az egybenyitandó helyiségek nagyrészt eredetileg egy teret képeztek, az utólagos válaszfal építéseknél sokszor még a parkettát sem szedték föl, tehát a burkolatot összefüggővé lehet tenni pótlással. Két különböző parkettaburkolat találkozásánál parkettasávot betétezünk, melynek pontos kialakítását helyszíni művezetés alkalmával határozzuk meg.

3. kérdés

Lehetséges-e a kivitelezés teljes területén új laminált, vagy szalagparketta készítés?

Válasz: Lehetséges a két fenti burkolat kialakítása, úgy, hogy az új burkolatok vastagsága, hordképessége, kopásállósága megfeleljen az irodai padlóra vonatkozó követelményeknek. A felmerülő többlet költségeket kiegészítő költségvetés kiírásban kérjük feltüntetni.

Budapest, 2017. március 8.

Tisztelettel:

Csontó Judit
műszaki ügyintéző