030 Gyűjtemény
tb=16°C; Qf=6032W
nem klimatizált

020 Vizesblokk
tb=18°C; Qf=4382W
nem klimatizált

014 Kaszinó
tb=20°C; Qf=8059W
tb=26°C; Qh=3710W

012 Multifunkciós
tb=22°C; Qf=10973W
tb=20°C; Qh=10456W

034 Előtér
tb=20°C; Qf=4199W
nem klimatizált

005 Közlekedő
tb=20°C; Qf=5659W
nem klimatizált

006 Kiállító tér
tb=20°C; Qf=1692W
nem klimatizált

003 Raktár
tb=20°C; Qf=1833W
nem klimatizált

007 Kiállító tér
tb=20°C; Qf=3613W
nem klimatizált

011 Szervező iroda
tb=22°C; Qf=2157W
tb=26°C; Qh=807W

008 Iroda
tb=20°C; Qf=2793W
nem klimatizált

OptiTerv Kft.	Budapest, Kőbánya Helytörténeti Gyűjtemény — BP.X. ker. Önkormányzat
Épületgépészeti Mérnöki Iroda	1102 Budapest Füzér u.2. Hrsz.:39003 — 1102 Budapest, Szent László tér 29.
	Fűtés földszint — M 1:50
	Dátum: 2015.11.30.
	Rev: V1
	Tervező: Lovas Albert
Tervlap 841x600 | Hrsz: 39003 | Visum	Munkaszám:
Tervező: Lovas Albert - MMK:01-9045, 1025 Budapest, Kapy u. 53/a. +36-30-986-5134 lovas.epgep@gmail.com	Rajzszám: G-F2