csatlakozás a hőközponthoz
ø42x1,5 szoc
ø15x1,2 szoc
ø42x1,5 szoc
ø35x1,5 szoc
-3,40
ø15x1,2 szoc
ø35x1,5 szoc
ø28x1,5 szoc
csatlakozás a meglévő vezetékhez
ø35x1,5 szoc
menyezet alatt vezetve csatlakozás a meglévő–megmaradó csapadékvízelvezetéshez
menyezet alatt vezetve csatlakozás a meglévő–megmaradó csapadékvízelvezetéshez
-3,40
ø35x1,5 szoc
DN125 PE
DN125 PE
E1
E4
DN80 hg
ø28x1,5 szoc
ø28x1,5 szoc
tervezett új vízbekötés Fővárosi Vízművek tervezésében és kivitelezésében
DN25 meglévő vízmérő
csatlakozás a meglévő vízhálózathoz
DN80 tervezett vízmérő tűzivíz
PF1
PF2
-3,40
-1,46
HL510Npr
DN50 PE
DN50 PE
DN50 PE
DN50 PE
ø20x2,8 Pex
2,00
DN50 hg
TCS
E2
E3
csatlakozás a meglévő vízhálózatra -2,00
DN125 PE
csatlakozás a meglévő csatornához a padlóban szerelve
DN125 PE
CS1
menyezet alatt vezetve csatlakozás a meglévő–megmaradó csapadékvízelvezetéshez
menyezet alatt vezetve csatlakozás a meglévő–megmaradó csapadékvízelvezetéshez
DN50 hg
tűzoltó fürdő alatt
komfort szellőzés alatt
ø28x1,5 szoc
csatlakozás a meglévő vízvezetékhez
-3,40
ø20x2,8 Pex
V1
F1

JELMAGYARÁZAT/LEGEND:

- FREON FOLYADÉK VEZETÉK, VEGYTISZTÍTOTT RÉZ
- FREON FORRÓGÁZVEZETÉK, VEGYTISZTÍTOTT RÉZ
- FŰTÉSI ELŐREMENŐ VEZETÉK 80 °C
- FŰTÉSI VISSZATÉRŐ VEZETÉK 60 °C
- CSŐHÉJ SZIG., 19 mm VASTAG
- MEGLÉVŐ CSATORNA VEZETÉK/EXISTING SEWAGE PIPE
- MEGLÉVŐ CSAPADÉK CSATORNA VEZETÉK/EXISTING RAIN SEWAGE PIPE
- SZENNYVÍZ CSATORNA VEZETÉK/SEWAGE PIPE
- CSAPADÉK CSATORNA VEZETÉK/RAIN SEWAGE PIPE
- CSEPPVÍZ VEZETÉK/condensation water
- KM PVC DN32 NNY10
- LEJTÉS IRÁNYA 1%/GRADIENT

TERVEZETT	MEGLÉVŐ	
		HIDEGVÍZ VEZETÉK/ COLD WATER PIPE
		MELEGVÍZ VEZETÉK/HOT WATER PIPE
		CIRKULÁCIÓS VEZETÉK/CIRKULATION WATER PIPE
		KAIFLEX ST CSŐHÉJ SZIG., 13 mm VASTAG/ISOLUTION

MEGJEGYZÉS
A nem jelölt vezetékek 16x 2,2 Pex méretűek.



MEGJEGYZÉSEK:
A felmérés átlagos pontossága ± 2cm / 0,5% , szakági tervekhez a méretek a helyszínen ellenőrizendők!
Ez a rajz az IES Kft. szellemi tulajdona. Harmadik fél számára sem eredeti, vagy másolt formában, sem egyéb módon történő továbbadása nem megengedett. A rajz tartalmának közzététele tilos.

Létesítmény:	Kőbányai Polgármesteri Hivatal 1102 Budapest, Szent László tér 29; hrsz.: 39122-39123
Terv típusa:	KIVITELI TERV
Építtető:	Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 1102 Budapest, Szent László tér 29
Generál tervező:	Integrated Engineering Solutions Kft. 6792 Zsombó, Gárdonyi Géza u. 36.
Felelős tervező:	HAJDÚ NÓRA É-01-3820
Építész munkatársak:	DEBRECZENI SZABOLCS É 01-6268
	DAMÁSDI FRUZSINA ESZTER
Statikus tervező:	SZARKA GERGŐ T 13-13944
Gépész tervező:	FOK ZOLTÁN G 01-7476, 01-60723
Elektromos tervező:	SEBESTYÉN MÁRK V 01-12500, 01-61313
Rajzszám:	G-01
Rajz megnevezése:	Víz-csatorna-hűtés-fűtés Pinceszinti Alaprajz
Terv előzmények:	
Méretarány:	(110x59,4)
Dátum:	2017. május 12.