Kifújás csatlakozás a hűtő aggregátra
flexibilis csatlakozó elemmel
helyszíni méretvétel szerint

LBXR 400 400 400 90 150 150

LFR 400 400 400 1 400

BSLCU 400 100

LBXR 400 400 400 90 150 150

LFR 500 400 500 1 400

LTROR 400 400 500 400 150 150 150

LBXR 600 600 600 90 150 150

Frisslevegő beszívás
H2 600x600 a kémény
oldalfalán beépítve

LBXR 600 600 600 90 150 150

LKR 600 600 1500 MEZ20
L=1500

LFR 600 600 500 1 500

ILRU 500 kidobás
a padlástérbe

BFU 500 90

BSLCU 500 100

SR 500
L=2672

LKR 800 800 1500 MEZ30
L=1500

LBXR 800 800 800 90 150 150

LDR 1200 800 800 800 1 600

Kifújás H2 1200 800
a kémény oldalfalán

LBXR 800 1200 600 90 150 150

LBXR 800 1200 600 90 150 150

LKR 1200 600 1500 MEZ30
L=1500

DRU 400

BSLCU 500 100

LBXR 400 400 400 90 150 150

Systemair FR08
Vbe=Vel=3600 m3/h

hűtő kalorifer
szerelvényezés
a kapcsolási
rajz szerint

fűtő kalorifer
szerelvényezés
a kapcsolási
rajz szerint

DRU 400

BSLCU 400 100

LFR 400 400 400 1 400

LBXR 400 400 400 90 150 150

Panasonic
U-10ME1E8...

Befújás: végig 20mm Kaiflex szigetelés

Elszívás: végig 30mm Kaiflex szig.

140x140x15cm teherelosztó beton alaplemez Ø8/15 hálós vasalással

40x190x15cm teherelosztó beton alaplemez Ø8/15 hálós vasalással

Helios M1 elszívó ventilátor szellőző cserépre kötve világításról indítva, utánfutással

Helios M szellőző világítás

Helios M1 elszívó ventilátor szellőző cserépre kötve világításról indítva, utánfutással

FÉNYKÚRTÓ!!!

101 LÉPCSŐH.

102 KÖZLEKEDŐ

104 FÜRDŐ

105 MOSDÓ/ELŐTÉR

106 WC

107 FFI WC

108 TEAKONYHA

109 GÉP.H.

110 RAKTÁR

ÖLTÖZŐ KABIN

B20 B21 B53

OptiTerv Kft. Épületgépészeti Mérnöki Iroda	Budapest, Kőbánya Helytörténeti Gyűjtemény 1102 Budapest Füzér u.2. Hrsz.:39003	BP.X. ker. Önkormányzat 1102 Budapest, Szent László tér 29.	
	Szellőzés tetőszint	M 1:50	Dátum: 2015.11.30. Rev V1 Tervező: Lovas Albert
	Tervlap 594x420	Hrsz: 39003	Visum Munkaszám:
	Tervező: Lovas Albert - MMK:01-9045 1025 Budapest, Kapy u. 53/a.	+36-30-986-5134 lovas.epgep@gmail.com	Rajzszám G-S3